



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
» S E N I O R « w Różance
ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200 Włodawa
Tel./fax (82) 571-81-16, 571-81-17
e-mail: dps@senior.com.pl strona: www.senior.com.pl

Różanka, dn. 14.02.2025 r.

DAG.1.2025

Uczestnicy postępowania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu pod nazwą „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej „Senior” do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej” wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1

W projekcie technicznym na rzucie poziomym I piętra oraz parteru wykazane są rolety o klasie odporności ogniowej EW60/E90 uruchamiane z SSP w ilości 9 szt. oraz kurtyna dymowa EW60/E90, natomiast w przedmiarze robót nie wykazano ich. Prosimy o doprecyzowanie czy ww. elementy są już zamontowane czy należy je wykonać i zamontować. Prosimy również o podanie ich wymiarów oraz sposób ich uruchamiania a także wycenę.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wykazane na rzucie poziomym I piętra oraz parteru rolety o klasie odporności ogniowej EW60/E90 uruchamiane z SSP w ilości 9 szt. oraz kurtyna dymowa EW60/E90 są już zamontowane i wpięte w SSP i nie podlegają wycenie.

Sporządziła:
Anna Łobko

Anna Łobko

[Signature]
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance